

Расчет условных единиц АО "Прибой" на 2017 гг.

Объем воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) и кабельных линий (КЛ) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор

1		количество цепей на опоре	материал опор	количество условных единиц (у.е.) на 100 км трассы ЛЭП	заявлено		принято	
					протяженность	объем условных единиц	протяженность	объем условных единиц
				у/100 км	км	у.е.	км	у.е.
1		3	4	5	6	$7 = 5 * 6 / 100$	6	$7 = 5 * 6 / 100$
ВЛЭП	1150	-	металл	800		0,00		0,00
	750	1	металл	600		0,00		0,00
	400 - 500	1	металл	400		0,00		0,00
			ж/бетон	300		0,00		0,00
	330	1	металл	230		0,00		0,00
			ж/бетон	170		0,00		0,00
		2	металл	290		0,00		0,00
			ж/бетон	210		0,00		0,00
	220	1	дерево	260		0,00		0,00
			металл	210		0,00		0,00
		2	ж/бетон	140		0,00		0,00
			металл	270		0,00		0,00
	110 - 150	1	ж/бетон	180		0,00		0,00
			дерево	180		0,00		0,00
		2	металл	160		0,00		0,00
			ж/бетон	130		0,00		0,00
		2	металл	190		0,00		0,00
			ж/бетон	160		0,00		0,00
КЛЭП	220	-	-	3000		0,00		0,00
	110	-	-	2300		0,00		0,00
	ВН, всего					0,00		0,00
ВЛЭП	35	1	дерево	170		0,00		0,00
			металл	140		0,00		0,00
			ж/бетон	120		0,00		0,00
		2	металл	180		0,00		0,00
			ж/бетон	150		0,00		0,00
	1 - 20	-	дерево	160		0,00		0,00
			дерево на ж/б пасынках	140		0,00		0,00
КЛЭП	20 - 35	-	-	470		0,00		0,00
	3 - 10	-	-	350	6,60	23,10	6,60	23,10
	СН 1, всего					0,00		0,00
	СН 2, всего					23,10		23,10
ВЛЭП	0,4 кВ	-	дерево	260		0,00		0,00
			дерево на ж/б пасынках	220		0,00		0,00
			ж/бетон, металл	150		0,00		0,00
КЛЭП	до 1 кВ	-		270	38,70	104,49	38,70	104,49
	НН, всего					104,49		104,49

Начальник отдела



Ю.В. Нечесов